



**Servizio Affari Istituzionali e Audit Amministrativo**  
**U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367 - fax 0522 456037  
Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

**Risposte a quesiti relativi alla procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di ampliamento e riqualificazione del Palazzo dello Sport della Città di Reggio Emilia "Giulio Bigi"- I Stralcio, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.**

**Domanda in relazione al PUNTO 2.3.5.4.1 del Capitolato Speciale Prestazionale: "Plafoniere fluorescenti/led per locali e corridoi/disimpegni, del tipo a doppio isolamento, atte a garantire le prestazioni e i livelli di illuminamento":**

Il tipo a doppio isolamento non prevede il collegamento a terra dell'apparecchio illuminante. E' possibile utilizzare apparecchi di classe I con corretto collegamento all'impianto di terra di protezione (tale anche da garantire in caso di guasto da contatto indiretto l'intervento dell'interruttore di protezione differenziale)?

**Risposta:**

Si, è possibile.

**Domanda in relazione al PUNTO 2.3.5.5.1 del Capitolato Speciale Prestazionale: Tutte le prese T/D dell'edificio dovranno essere attestare su un quadro di permutazione posto in locale da definire...>:**

E' possibile individuare il locale se nella parte ampliamento o nella parte esistente?

**Risposta:**

Il locale individuato si trova al piano interrato nella parte esistente (locale tv regia ed emergenza)

**Domanda in relazione al PUNTO 2.3.6.3 del Capitolato Speciale Prestazionale: Impianto di protezione contro i fulmini <Dovrà essere verificata la protezione contro le scariche atmosferiche secondo quanto indicato dalle norme CEI EN 62305-1/4 e vigenti.>:**

Tale verifica riguarda solo la parte ampliamento o l'intera struttura in quanto la parte ampliamento non risulta compartimentata rispetto all'esistente?

**Risposta:**

La verifica riguarderà l'intera struttura.

**Domanda in relazione al PUNTO 3.1.9 CABINA ENEL del Capitolato Speciale Prestazionale. Non risulta sia richiesto l'allestimento delle apparecchiature MT/BT della cabina di trasformazione utente:**

I locali devono essere dotati di adeguata illuminazione e impianto di messa a terra per allestimento ENEL?

**Risposta:**

Il locale denominato "Cabina di Trasformazione" dovrà essere dotato di illuminazione e di impianto di messa a terra.

**Domanda:**

Per un migliore inserimento della scala di sicurezza nel contesto si chiede se è possibile rimodulare il posizionamento della cabina elettrica mantenendola nello stesso ambito, ovvero in aderenza all'attuale sedime, nel rispetto delle dimensioni, delle modalità di accesso, richiesta ENEL e prescrizioni normative CEI 0-16.

**Risposta:**

La posizione della cabina Enel deve rispettare quella prevista dal progetto preliminare, è facoltà dei progettisti integrarla o meno con il corpo in ampliamento.

**Domanda:**

Nell'allegato A1 al punto 1.1.2 è richiesto di indicare il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, si richiede quali sono tali prestazioni?

**Risposta:**

L'articolo 24 Documenti componenti il progetto definitivo e l'art 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo del D.lgs 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche, individuano quanto richiesto.

**Domanda:**

Gli impianti di condizionamento e ricambio d'aria forzato per le tribune d'ampliamento sono da progettare o non riguardano questo stralcio?

**Risposta:**

Non riguardano questo stralcio.

**Domanda:**

I serramenti su via Guasco e via dei Servi, sono da sostituire interamente, oppure i 2 blocchi di serramenti (per lato via Guasco e Servi) che sono ad angolo, con i serramenti lato chiostro della Ghiara possono essere mantenuti?

**Risposta:**

Sono da sostituire interamente.

**Domanda:**

I 20 mq di aperture previste sui lati rispettivamente di via Guasco e via Servi, che dovranno consentire l'areazione dei volumi del campo da gioco e delle tribune, sono dimensionate sui posti previsti con l'ampliamento da progetto preliminare?

**Risposta:**

Il numero di aperture da realizzare dovrà avere una superficie minima pari a 20 mq in ciascuno dei due nuovi corpi di fabbrica di via Dei Servi e di via Guasco, considerando che tali aperture dovranno consentire l'areazione del grande volume avente come superficie il campo da gioco e le tribune.

**Domanda:**

Qualora si dovesse prevedere un ulteriore aumento di posti, rispetto a quelli previsti, questi 40 mq complessivi vanno aumentati proporzionalmente rispetto ai posti aggiunti?

**Risposta:**

No

**Domanda:**

È possibile avere l'ultima relazione di prevenzione incendi approvata (unitamente alle planimetrie allegata) e relativo parere di Conformità rilasciato dal competente comando dei vigili del fuoco di Reggio Emilia?

**Risposta:**

Si ritiene non sia rilevante per la progettazione

**Domanda:**

I tamponamenti da utilizzare in sostituzione alle vetrate esistenti, devono obbligatoriamente essere di vetro

oppure si possono prevedere altre tecnologie di tamponamento che rispondono in egual misura alle specifiche tecniche richieste (es. policarbonato)?

**Risposta:**

Si possono prevedere altre tecnologie purché rispettino le normative specifiche del materiale rilasciate in funzione alla destinazione d'uso.

**Domanda:**

Con riferimento alla cauzione provvisoria viene indicato a pag. 36 e 37 del Disciplinare quanto segue: “Il deposito cauzionale provvisorio dovrà altresì garantire, pena l’esclusione il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli articoli 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 nella misura pari al 1% valore della gara e cioè pari ad € 29.916,97.....”. Si chiede conferma dell’importo, in quanto l’1% del valore della gara corrisponde a € 15.896,20

**Risposta:**

La dicitura: “*nella misura pari al 1% valore della gara e cioè pari ad € 29.916,97*” riportata a pag. 37 del bando di gara trattasi di refuso.

Come correttamente riportato alla successiva pag. 31 dello stesso bando di gara, **l’importo di tale sanzione pecuniaria è da intendersi di € 3.974,05.**

Reggio Emilia, 25 Marzo 2016

p. Il Dirigente Dott. Roberto Montagnani  
F.to Il Funzionario responsabile U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti  
Dott.ssa Silvia Signorelli