



Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456.367 - Fax 0522/456.037
Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

Procedura aperta per l'affidamento dei **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE IN VIA TOLSTOJ, LOCALITA' CANALI CIG: 76680166FA CUP J87B15000420004**

PRECISAZIONI

Sono' pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente, facendo seguire le relative risposte.

Quesito n. 1

“In merito alla fornitura e posa dei controsoffitti, si chiede conferma che il controsoffitto Rei 60 in gesso dovrà essere installato solo nei locali sanitari.”

Risposta a quesito n. 1

Si conferma l'installazione del controsoffitto solamente nei locali indicati nella tavola 4

Quesito n. 2

“All'interno del capitolato viene indicato che la struttura debba garantire, per un determinato tempo, la capacità portante del fabbricato ma, non viene indicato il relativo valore; si richiede quale valore di resistenza al fuoco dovrà avere la struttura.”

Risposta a quesito n. 2

Si chiarisce che l'indicazione del capitolato in merito alla resistenza al fuoco delle strutture è errata, si tratta solamente di un refuso in quanto le strutture portanti non necessitano di alcuna resistenza al fuoco non essendo l'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Quesito n. 3

“Si prevede l'installazione dell'impianto fotovoltaico ma, non è chiaro in quale voce di costo è inclusa”.

Risposta a quesito n. 3

L'impianto fotovoltaico non è richiesto, negli elaborati progettuali si parla solamente di predisposizione per l'impianto fotovoltaico e di carico da considerare ai fini del calcolo strutturale perchè si prevede di installare l'impianto nel prossimo futuro.

Reggio nell'Emilia, 12/11/2018

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti
e Semplificazione Amministrativa
Dott. Roberto Montagnani