



Servizio Affari Istituzionali e Audit Amministrativo
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367 - fax 0522 456037
Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

Risposte a quesiti relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di 1° grado di Villa Bagno - primo stralcio".

Domanda:

in merito all'impianto fotovoltaico non troviamo la voce FV_03 potete indicare dove si trova?

Risposta:

Nell'elaborato denominato "fascicolo di miglioramento della qualità" nella voce oggetto di valutazione 1: impianto fotovoltaico è stata indicata come riferimento di elenco prezzi la voce Fv 03; in effetti tale riferimento non va considerato in relazione all'elenco prezzi unitario ma è relativo ad un corrispondente elaborato grafico di progetto degli impianti elettrici.

Domanda:

in merito alle porte filtro che valore rei dobbiamo rispettare?

Risposta:

Le porte tagliafuoco vetrate del filtro, come richiesto nella voce oggetto di valutazione 3, devono rispettare la classe di resistenza al fuoco EI 60, così come indicato nella voce di riferimento 170.037.o dell'elenco prezzi del progetto architettonico.

Domanda:

la pista di atletica che portata deve garantire visto l'uso promiscuo?

Risposta:

La voce oggetto di valutazione 3 : "pista di atletica sul lato Nord" richiede di proporre una strada di accesso posta sul lato nord del nuovo fabbricato, che possa essere utilizzata anche come pista di atletica per l'attività sportiva della scuola. La strada può essere paragonata , in base alla classificazione , ad una strada urbana a livello locale ad una corsia , transitabile occasionalmente da qualsiasi mezzo anche di grossa portata (es. mezzi dei Vigili del Fuoco).

Reggio Emilia, 17 novembre 2015

F.to Il Dirigente
(Dott. Roberto Montagnani)