



**Servizio Affari Istituzionali e Audit Amministrativo**  
**U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367 - fax 0522 456037  
Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

**Risposte a quesiti relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di 1° grado di Villa Bagno - primo stralcio".**

**Domanda:**

In merito alla fornitura dei serramenti esterni in alluminio nell'abaco e' evidenziato un vetro con le seguenti caratteristiche: Vetro 88.2 +16+66.2 ug = 1.0 , rw 51 db.

Si chiede se le caratteristiche richieste nell'abaco del vetro sono reali e cogenti o sono un refuso visto la tipologia del vetro richiesto.

**Risposta:**

Le caratteristiche dei serramenti esterni previsti in progetto sono quelle evidenziate nell'abaco serramenti e alla voce di Elenco Prezzi 170.052.a .

In particolare con le seguenti caratteristiche: Lastra esterna stratificata 88.2, intercapedine da mm. 16 con gas argon, lastra interna stratificata 66.2. - Indice Rw = 51 db.

**Domanda:**

Con riferimento all'oggetto si richiedono informazioni riguardo la pavimentazione esterna esistente. Possibilmente si richiederebbe di conoscere proprio la marca.

**Risposta:**

La pavimentazione esterna realizzata nella scuola elementare esistente è costituita da masselli in calcestruzzo autobloccanti della ditta " Paveblock". Le caratteristiche tecniche sono evidenziate nelle scheda tecnica del materiale in allegato. (vedi allegato Lastra Granitello)

**Domanda:**

Nel fascicolo di miglioramento della qualità, gli spazi assegnati per la descrizione delle caratteristiche tecniche sono esigui e compilabili solo manualmente. Si chiede di poter utilizzare un fascicolo in formato editabile (word/excell), fornito direttamente dall'Ente o creato dal concorrente, per poterlo compilare in modo chiaro ed esaustivo. Oppure, in caso di non disponibilità ad utilizzare un tale supporto, si chiede se la descrizione delle caratteristiche tecniche iniziata sul modello in PDF può essere continuata nella documentazione tecnica relativa alla miglioria e obbligatoriamente allegata (riferimento pag. 4/6 dell'elaborato G12).

**Risposta:**

Si precisa che la descrizione delle caratteristiche tecniche, compilata in modo sintetico sul modello del fascicolo di miglioramento della quantità ,può essere continuata nella documentazione tecnica relativa alla miglioria, allegata all'offerta .

Reggio Emilia, 26 novembre 2015

F.to Il Dirigente  
(Dott. Roberto Montagnani)