



**Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456367 –

fax 0522 456037 mail: garesenzacarta@municipio.re.it

pec: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it

Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. SSS) E DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016, DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI – FENULLI II-III-IV STRALCIO – COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C. CIG 69489105EF. CUP J84B15000040006

CHIARIMENTO 13

E' pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta integralmente, facendo seguire la relativa risposta.

><

Quesito 55

In merito al quesito 52, pubblicato dalla Vostra Stazione Appaltante, volevamo chiedere un ulteriore chiarimento sul punto 1.1 e in particolare: per migliorare l'isolamento acustico di facciata è necessario avere a disposizione i dati geometrici degli ambienti e le stratigrafie delle varie componenti opache e trasparenti, per eseguire un calcolo previsionale in modo da poter dimostrare l'effettivo miglioramento dell'isolamento acustico standardizzato della facciata.

E' possibile che vengano forniti tali dati nel dettaglio?

Il solo incremento del parametro R_w della partizione verticale non è detto che migliori l'indice $D_{2m,nT,w}$, di solito è l'elemento che viene ritenuto più debole della facciata ad incidere sul risultato finale.

In genere l'elemento più debole sono i serramenti e le grandi superfici vetrate, che nel caso specifico non sono richiesti migliorati nella documentazione della busta

B, ma sono in ogni caso da considerarsi per il calcolo complessivo per avere un dato attendibile di miglioramento di livello di isolamento acustico.

Risposta al quesito 55

I dati geometrici degli ambienti e le stratigrafie delle varie componenti opache e trasparenti risultano dagli elaborati di progetto.

Reggio Emilia, 27.03.2017

F.to Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani